1 ДПРЗ ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Залучення пожежно-рятувальних підрозділів 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області до ліквідації наслідків ворожого обстрілу



м. Одеса • 18 вересня 2026 року

Загальна інформація та маштаб події





ДАТА І ЧАС

18.09.2026 • 16:04

МІСЦЕ ПОДІЇ

м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 23

НАСЛІДКИ

Пожежа — 600 м² • 11 постраждалих

Сили та засоби 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області



1 ДПРЧ	АЦ — 2 відділення Особовий склад: 7 осіб
2 ДПРЧ	АЦ — 1 відділення Особовий склад: 5 осіб
3 ДПРЧ	АЦ — 1 відділення Особовий склад: 1 особа
4 ДПРЧ	АЦ — 2 відділення Особовий склад: 8 осіб
5 ДПРЧ	АЦ — 2 відділення Особовий склад: 4 особи
6 ДПРЧ	АЦ — 1 відділення Особовий склад: 5 осіб
7 ДПРЧ	АЦ — 2 відділення, АР-2 Особовий склад: 13 осіб
8 ДПРЧ	АЦ — 2 відділення Особовий склад: 7 осіб
9 ДПРЧ	АЦ — 3 відділення, ВГДЗС Особовий склад: 10 осіб

ЗАГАЛОМ ВІД 1 ДПРЗ ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАЛУЧАЛИСЯ:

60 осіб — особового складу підпорядкованих підрозділів та 2 особи керівного складу.
16 одиниць техніки.

Хронологія оперативних дій

- **16:04** Надійшло повідомлення про влучання БпЛА.
- **16:11** Прибули до місця виклику перші пожежно-рятувальні підрозділи, спостерігається відкрите полум’я приблизно на 4-5 поверхах та руйнування фасаду
- **16:17** На 4-му поверсі сильне задимлення, готується до роботи ланка ГДЗС та ствол "СПРК"
- **16:35** Сталося повторне влучання БпЛА
- **16:50** Сталося розгерметизація газової труби, працює ствол "СПРК" по АКП на гасіння фасаду будівлі, працюють два ствола "СПРК" від внутрішніх пожежних кранів всередині будівлі
- **17:17** Працюють 3 лафетних ствола ззовні на гасіння фасаду будівлі, фасад будівлі з горючих матеріалів, 3 ствола "СПРК" всередині будівлі
- **17:53** Пожежу локалізовано на площі 600 м²
- **18:46** Пожежу ліквідовано



Наслідки влучання БпЛА



Пошкодження фасаду



Руйнування в зоні сходових клітин



Пошкоджене скління / приміщення

ФАСАД І СКЛІННЯ

Зафіксовані пошкодження фасаду будівлі

ВНУТРІШНІ КОНСТРУКЦІЇ

Руйнування в районі 4–7-го поверхів

ПЛОЩА ПОЖЕЖІ

Загальна площа пожежі — 600 м².

Робота пожежно-рятувальних підрозділів



Застосування автодрабини



Подавання лафетних стволів на фасад будівлі



Застосування АКП



Робота ланок ГДЗС



Робота психолога ГУ

Взаємодія з іншими службами

102 - НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Обмеження руху транспорту та визначення об'їзних шляхів.



103 - МЕДИЧНА СЛУЖБА

Надання медичної допомоги постраждалим.



104 - ГАЗОВА СЛУЖБА

Реагування на розгерметизацію газової труби.



РЕМ АТ ДТЕК "Одеські електромережі"

Роботи з електромережами та відновлення електропостачання.

ДТЕК
Одеські електромережі



Результати ліквідації пожежі



ПОЖЕЖУ ЛІКВІДОВАНО

18:46 • загальна площа 600 м²

ЗАЛУЧЕНІ СИЛИ

60 осіб та 16 одиниць техніки

ПОСТРАЖДАЛІ

11 осіб, у тому числі 2 співробітника ДСНС

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

Надано 13 особам



Пожежу локалізовано о 17:53 та ліквідовано о 18:46. Проведено розбирання пошкоджених конструкцій і проливання окремих ділянок.

Залучені підрозділи 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області та служби взаємодії виконували завдання з гасіння пожежі та ліквідації наслідків ворожого обстрілу.